



ПМ 58250041000118962515 от 20.08.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области**

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026
Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail:sanepid@sura.ru, http:www.58.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74729633 ОГРН 1055803502920 ИНН/КПП 5837023563/583701001

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 12.09.2025г. 597/3-э

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области Чудаевой О.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, **обязательного профилактического визита** (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «20» августа 2025г. учетный номер 58250041000118962515 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №120 Г. ПЕНЗЫ «АИСТЕНОК»; ИНН 5837003599 ОГРН 1025801444767; 440068, Пензенская область, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

03.09.2025г. с 11:00 до 15 час. 00 мин. в ходе обязательного профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №120 Г. ПЕНЗЫ «АИСТЕНОК» (ИНН 5837003599 ОГРН 1025801444767) по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. Стена в группе подготовительной №2 имеет дефекты, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В средней логопедической группе смеситель с душевой насадкой неисправный и требует замены, что является нарушением требований п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
3. На момент проверки уборочный инвентарь в группе старшей №2 и подготовительной №3 хранился в санитарной комнате в открытом виде, что является нарушением требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. Согласно экспертному заключению №1.2331/4.4-25 от 10.09.2025г. (вх. №58-14216-2025 от 11.09.2025г.к протоколу лабораторных исследований №п1.25.04021 от 08.09.2025г.) параметры искусственной освещенности в игровой первой младшей группы №4 составляют от 165 до 311 лк при нормативе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-2.

Вышеуказанные нарушения обязательных требований противоречат требованию ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", согласно которому индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20 установлено, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пунктом 2.6.3 СП 2.4.3648-20 установлено, что горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.

Пунктом 2.4.12 СП 2.4.3648-20 установлено, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

04.09.2025г. с 11:00 до 15 час. 00 мин. в ходе обязательного профилактического визита в отношении филиала МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №120 Г. ПЕНЗЫ «АИСТЕНОК» (ИНН 5837003599 ОГРН 1025801444767) по адресу: г. Пенза, ул. Слесарная, 20А выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. Санитарный узел в группе подготовительной №2 имеет дефекты покрытия и требует ремонта, что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20 установлено, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №120 Г. ПЕНЗЫ «АИСТЕНОК» (ИНН 5837003599 ОГРН 1025801444767)

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести ремонтные работы с заменой покрытия стен в группе подготовительной №2 по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б. Срок: до 01.09.2026г.
2. Заменить в средней логопедической группе по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б смеситель с душевой насадкой. Срок: до 01.09.2026г.
3. Обеспечить хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в корпусе по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б в недоступном для детей месте. Срок: до 01.09.2026г.
4. В корпусе по адресу: г. Пенза, ул. Слесарная, 20А провести ремонтные работы в санитарном узле группы подготовительной №2. Срок: 01.09.2026г.
5. В игровой первой младшей группы №4 по адресу: г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2Б обеспечить замену ламп искусственного освещения. Срок: 01.09.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: -

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: __ -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №120 Г. ПЕНЗЫ «АИСТЕНОК» (ИНН 5837003599 ОГРН
1025801444767)**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пензенской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист –
эксперт отдела
эпидемиологического
надзора

О.А. Чудаева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: ds120@inbox.ru

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.